

20 Rue Raspail
 59000 Lille
 Tél : 09 54 99 34 54
 Email : pge59000@gmail.com
 Site : www.pge-services.fr

Lesne Alexandre
 7 place du huit mai
 59297 Villers Guillaing

BON D'INTERVENTION 131

Réalisé par Liberge Olivier

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	
Contrôle de combustion et rendement	
Bistric à neuf	
Bougies d'allumage	
Divers	X
Main d'œuvre	X
Déplacement	X
Total	145

* Cette facture tient lieu de certificat de ramonage si l'une des cases suivies d'un * est cochée.

Le représentant de l'entreprise

CONSTAT DES NON CONFORMITES NON APPARENTES

manque arrivée d'air . manque de purge.
 bistrage important suite fuite d'eau cheminée

Moteur bloqué . canule de dépression bouchée.

constat retour de condensation dans le poêle suite absence de purge. problème de condensation dans le boisseau.

Le client

Je soussigné, Lesne Alexandre

Déclare :

[X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

[X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Signature du représentant de l'entreprise

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus