

20 Rue Raspail
59000 Lille
Tél : 09 54 99 34 54
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

Lemaire Delphine
27 rÃ©sidence de Beaufort
62910 62910 - MOULLE

BON D'INTERVENTION 856

RÃ©alisÃ© par Liberge Olivier

Travaux effectuÃ©s	QtÃ©
Ramonage du conduit de fumÃ©e *	X
Ramonage de cheminÃ©e Foyer ouvert ou FermÃ© *	
DÃ©bistrage de conduit de cheminÃ©e *	
Nettoyage de chaudiÃ©re individuelle	X
Nettoyage de brÃ»leur	X
ContrÃ»le de combustion et rendement	X
Bistre Ã neuf	
Bougies d'allumage	
Divers	X
Main d'oeuvre	X
DÃ©placement	X
Total	108 ¤

Recommandations :

2019-07-03 | faire isolation mur

* Cette facture tient lieu de certificat de ramonage si l'une des cases suivie d'un * est cochÃ©.

Le reprÃ©sentant de l'entreprise

CONSTAT DES NON CONFORMITES APPARENTES

passage au mur pas conforme du conduit . risque incendie

Le client

Je soussignÃ©, M. Lemaire

DÃ©clare :

☐ Avoir pris connaissance des non-conformitÃ©s apparentes signalÃ©es et de la nÃ©cessitÃ© de faire appel Ã un professionnel pour y remÃ©dier d'urgence

☐ Que les locaux concernÃ©s sont Ã usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour le s travaux d'urgence)

Le certificat de ramonage atteste de la vacuitÃ© des conduits sur tout leur parcours.

Signature du reprÃ©sentant de l'entreprise

Signature du client aprÃ©s avoir cochÃ© la ou les cases ci-dessus