

20 Rue Raspail
59000 Lille
Tél : 09 54 99 34 54
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

Andre Jean jacques
3 rue de verdun
59110 La madeleine

BON D'INTERVENTION 975

Réalisé par Liberge Olivier

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Bistre à neuf	
Bougies d'allumage	
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total	120 ₣

Recommandations :

|

* Cette facture tient lieu de certificat de ramonage si l'une des cases suivie d'un * est cochée.

Le représentant de l'entreprise

CONSTAT DES NON CONFORMITES APPARENTES

refaire conduit au norme

Le client

Je soussigné, M. Andre

Déclare :

☐ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☐ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Signature du représentant de l'entreprise

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus