

20 Rue Raspail
59000 Lille
Tél : 09 54 99 34 54
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

Leclerc Laurent
47 route national
80630 beauval

BON D'INTERVENTION 1159

Réalisé par Liberge Olivier

| Travaux effectués | Qté |
|--|------------------|
| Ramonage du conduit de fumée * | X |
| Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé * | |
| Débistrage de conduit de cheminée * | |
| Nettoyage de chaudière individuelle | X |
| Nettoyage de brûleur | X |
| Contrôle de combustion et rendement | X |
| Bistrot à neuf | |
| Bougies d'allumage | |
| Divers | X |
| Main d'œuvre | X |
| Déplacement | X |
| Total | 120 euros |

Recommandations :

|

* Cette facture tient lieu de certificat de ramonage si l'une des cases suivie d'un * est cochée.

Le représentant de l'entreprise

CONSTAT DES NON CONFORMITES APPARENTES

Le client

Je soussigné, M. Leclerc

Déclare :

☐ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☐ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Signature du représentant de l'entreprise

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus