

20 Rue Raspail
59000 Lille
Tél : 09 54 99 34 54
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

BERGER JEAN-PIERRE
61 RUE LEON BLUM
62110 HENIN-BEAUMONT

BON D'INTERVENTION 1239

Réalisé par Liberge Olivier

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	
Contrôle de combustion et rendement	X
Bistrot à neuf	
Bougies d'allumage	
Divers	X
Main d'œuvre	X
Déplacement	X
Total	0 euros

Recommandations :

2019-05-27 | joints de porte à changer. 85 euros joints de cuve offert .la bougie 150 euros . 235 euros

* Cette facture tient lieu de certificat de ramonage si l'une des cases suivie d'un * est cochée.

Le représentant de l'entreprise

CONSTAT DES NON CONFORMITES APPARENTES

Débit d'eau dans le circuit de chauffage insuffisant pour pouvoir exploiter la totalité de la puissance du poêle .

Diamètre de départ insuffisant.

Groupe sécurité du poêle non raccordé .

Cheminée extérieure pas aux normes..pas assez haute...

vase d'expansion insuffisant , gros écarts de pression d'eau en fonctionnement.

Manque la vanne anti condensation .voir DTU et Qualis bois .

Le client

Je soussigné, M. BERGER

Déclare :

☐ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☐ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Signature du représentant de l'entreprise

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus

20 Rue Raspail
59000 Lille
Tél : 09 54 99 34 54
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

