

20 Rue Raspail  
59000 Lille  
Tél : 09 54 99 34 54  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

Blond  
50 rue du parc  
59250 Halluin

**BON D'INTERVENTION 1696**

Réalisé par Liberge Olivier

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	
Contrôle de combustion et rendement	X
Bistre à neuf	
Bougies d'allumage	
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
<b>Total</b>	<b>90 euros</b>

**Recommandations :**

|

\* Cette facture tient lieu de certificat de ramonage si l'une des cases suivie d'un \* est coché.

Le représentant de l'entreprise

CONSTAT DES NON CONFORMITES APPARENTES

TUBAGE BISTRE

tuyau rempli de condensat, cheminée non isolée.

## RECOMMANDATION

fermer bas et haut du Boisseau et remplir d isolant .

**Le client**

Je soussigné, Mme Blond

Déclare :

☐ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☐ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.**

Signature du représentant de l'entreprise

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus

20 Rue Raspail  
59000 Lille  
Tél : 09 54 99 34 54  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

