

35 hameaux des lacs
59510 Forêt-Sur-Marque
Tél : 0954993454
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

Mme Ruckebusch Virgine
81 rue de la tranquillité
59229 Teteghem

BON D'INTERVENTION 3224

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Palazetti -

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	
Contrôle de combustion et rendement	
Bistre à neuf	
Bougies d'allumage	
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total	500 euros

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

acomptev 500 euros , pose conduit extérieur 1500 euros zone 2

Le client

Je soussigné, Mme Ruckebusch

Déclare :

☐ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☐ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour le s travaux d'urgence)

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Signature du représentant de l'entreprise	Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus
--	--

