

M. Munro Jean luc
64 rue General Leclerc
59120 Loos

BON D'INTERVENTION 4803

Le 03/04/2023 à Lille

A Lille, le 03/04/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Arce - Circle Plus canalisé

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5,5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tél : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Munro

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Charlet Gautier
3 rue de la récréation
59650 Villeneuve-D'Ascq

BON D'INTERVENTION 4804

Le 03/04/2023 à Lille

A Lille , le 03/04/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : CMG - LP6UP

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	113.74€
TVA à 5,5%	6.26€
Total TTC	120€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Charlet

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Peelman Sandy
47 rue Chanzy
59000 Lezennes

BON D'INTERVENTION 4805

Le 03/04/2023 à Lille

A Lille, le 03/04/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : SAUNIER DUVAL -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 3

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5,5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tél : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Peelman

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Peelman Sandy
47 rue Chanzy
59000 Lezennes

BON D'INTERVENTION 4806

Le 03/04/2023 à Lille

A Lille, le 03/04/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Invicta -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	61.61€
TVA à 5,5%	3.39€
Total TTC	65€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Peelman

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Leveque Anthony
14 rue Augustin Isaac
62100 Calais

BON D'INTERVENTION 4807

Le 04/04/2023 à Lille

A Lille, le 04/04/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Clementi - Hi Flame

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5,5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Leveque

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Menuge Franck
217 route nationale
62360 Isques

BON D'INTERVENTION 4808

Le 04/04/2023 à Lille

A Lille, le 04/04/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Pas de marque -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5,5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Menuge

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Melle Menuge Cecile
49 rue du merle blanc
62360 Isques

BON D'INTERVENTION 4809

Le 04/04/2023 à Lille

A Lille , le 04/04/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Edilkamin - Space

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5,5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.


Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Melle Menuge

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Hobart Eveline
137 rue du Lieutenant Menard
62164 Audresselles

BON D'INTERVENTION 4810

Le 04/04/2023 à Lille

A Lille, le 04/04/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : X -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 2

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	
Contrôle de combustion et rendement	
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5,5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Hobart

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Deflandre Laurence
2 place du 14 juillet
62190 Ames

BON D'INTERVENTION 4811

Le 04/04/2023 à Lille

A Lille, le 04/04/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Dargemont -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 2

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5,5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Conduit rempli d'eau , faire sécher et ouvert , ramonage obligatoire avant redémarrage de septembre

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tél : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, Mme Deflandre

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Maerten Pierre-marie
10 les ruelles
62190 Auchy-Au-Bois

BON D'INTERVENTION 4812

Le 04/04/2023 à Lille

A Lille , le 04/04/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Edilkamin -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	176.3€
TVA à 5,5%	9.7€
Total TTC	186€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Maerten

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Le carpentier Clement
4 rue du Courouble
59000 Lille

BON D'INTERVENTION 4813

Le 04/04/2023 à Lille

A Lille, le 04/04/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Opera Q9 -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	
Joints	
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	0€
TVA à 5,5%	0€
Total TTC	0€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :


Changer bruleur

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Le carpentier

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Vuye Arnaud
551 rue Albert Bailly
59700 Marcq-En-Baroeul

BON D'INTERVENTION 4814

Le 05/04/2023 à Lille

A Lille, le 05/04/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : KALON - AIR BLOCK

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5,5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Vuye

Déclare :

☐ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☐ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Vuye Arnaud
551 rue Albert Bailly
59700 Marcq-En-Baroeul

BON D'INTERVENTION 4815

Le 05/04/2023 à Lille

A Lille, le 05/04/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : KALON - AIR BLOCK

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	176.3€
TVA à 5,5%	9.7€
Total TTC	186€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Vuye

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Dame Isabelle
11 rue Germain Pilon
59800 Lille

BON D'INTERVENTION 4816

Le 05/04/2023 à Lille

A Lille, le 05/04/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Atlantic - Nuance

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 2

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	236.97€
TVA à 5,5%	13.03€
Total TTC	250€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Alarme présente,

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Révision 95 euros

Larmier 280 euros

Colle 45 euros


Vis divers 20 euros

Laine de roche 45 euros

Pose 300 euros

785 euros total

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Dame

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Vasseur Dominique
24 rue de la résistance
59310 Orchies

BON D'INTERVENTION 4817

Le 05/04/2023 à Lille

A Lille, le 05/04/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Mcz -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 2

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5,5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.


Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tél : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Vasseur

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Dumont Isabelle
185 rue Gustave Carpentier
59310 Faumont

BON D'INTERVENTION 4819

Le 05/04/2023 à Lille

A Lille, le 05/04/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Extraflame -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 2

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5,5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tél : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, Mme Dumont


Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Fardoux Philippe
11 rue des acacias
59790 Ronchin

BON D'INTERVENTION 4820

Le 05/04/2023 à Lille

A Lille, le 05/04/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Jolymec -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 2

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joint	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5,5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Groupe sécurité non raccordé extérieur

Arrivée d'air non raccordé,

Conduit trop court mal fixation

Décapage poêle par traitement chimique réaliser ce jour , réglage combustion réalisé


Avons constaté retour de flamme sur papier peint

35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tél : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

Devis remise en conformité 1100 euros

Acompte 368

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Fardoux

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Wiat Laetitia
20 rue du Maroc
59100 Roubaix

BON D'INTERVENTION 4821

Le 05/04/2023 à Lille

A Lille, le 05/04/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Ravelli - Naturel 11

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	85.31€
TVA à 5,5%	4.69€
Total TTC	90€

Mode de règlement : CB / Visa / Mastercard

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tél : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, Mme Wiart

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Dehongher Florian
1 rue des cerisiers
59780 Baisieux

BON D'INTERVENTION 4822

Le 06/04/2023 à Lille

A Lille , le 06/04/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Edikamin - Tiny

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 2

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	113.74€
TVA à 5,5%	6.26€
Total TTC	120€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.


Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Dehongher

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Bouchar Olivier
2 rue Ernest Wallart
59160 Lille

BON D'INTERVENTION 4823

Le 06/04/2023 à Lille

A Lille , le 06/04/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : X -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 3

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5,5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Espèces

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.


Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tél : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Bouchar

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Devos
1 rue des Palmiers Appt 13
59400 Tourcoing

BON D'INTERVENTION 4824

Le 06/04/2023 à Lille

A Lille, le 06/04/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Jollymec -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 2

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	0€
TVA à 5,5%	0€
Total TTC	0€

Mode de règlement : Espèces

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.


Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Devos

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Pankiewicz Boris
159 b rue Winoc Chocqueel
59400 Tourcoing

BON D'INTERVENTION 4825

Le 06/04/2023 à Lille

A Lille , le 06/04/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : x -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	113.74€
TVA à 5,5%	6.26€
Total TTC	120€

Mode de règlement : CB / Visa / Mastercard

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Pankiewicz

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Pankiewicz Boris
159 b rue Winoc Chocqueel
59400 Tourcoing

BON D'INTERVENTION 4826

Le 06/04/2023 à Lille

A Lille, le 06/04/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : x -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 3

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	
Contrôle de combustion et rendement	
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	176.3€
TVA à 5,5%	9.7€
Total TTC	186€

Mode de règlement : CB / Visa / Mastercard

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Bougie remplacer par bougie palazetti. Ouverture réalisé sur arrivée d air sur deux point afin d améliorer le refroidissement de celle-ci.

Attention moteur fumée prévoir remplacement d'ici ,1:an , prévoir 450 TTC

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Pankiewicz

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. De-Bauw Cédric
38 rue marguerite Yourcenar
62840 Sailly-Sur-La-Lys

BON D'INTERVENTION 4827

Le 06/04/2023 à Lille

A Lille, le 06/04/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : INVICTA - LODI etanche 8

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joint	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5,5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. De-Bauw

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Melle L Hermite Gaelle
815 rue du Capitaine Coussette
62232 Annezin

BON D'INTERVENTION 4828

Le 06/04/2023 à Lille

A Lille , le 06/04/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : bestove sas - nemo 2

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 3

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	0€
TVA à 5,5%	0€
Total TTC	0€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Melle L Hermite

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Deprets Carole
5 rue Louis Braille
59890 Quesnoy-Sur-Deule

BON D'INTERVENTION 4829

Le 07/04/2023 à Lille

A Lille, le 07/04/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Mcz - Ego

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5,5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :


Changement bague vis sens fin

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tél : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, Mme Deprets

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Herbez Sébastien
235 rue du vieux chemin de Gravelines
59279 Loon-Plage

BON D'INTERVENTION 4830

Le 07/04/2023 à Lille

A Lille, le 07/04/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Extraflame -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5,5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.


Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tél : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Herbez

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Prevost Corinne
57 rue de la guinguette
59260 Hellemmes

BON D'INTERVENTION 4831

Le 11/04/2023 à Lille

A Lille, le 11/04/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Mcz -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	236.97€
TVA à 5,5%	13.03€
Total TTC	250€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Chang moteur 320 euros

Total 426 euros

Acompte 250 euros

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Prevost

Déclare :

☐ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☐ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Sarre Laetitia

77 bis rue des Meuniers 5 cité Delmar (petite allée, "courée")
59000 Lille

BON D'INTERVENTION 4832

Le 11/04/2023 à Lille

A Lille , le 11/04/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : extraflamme - souvenir lux bianca stufa pellet

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	176.3€
TVA à 5,5%	9.7€
Total TTC	186€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.


Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Sarre

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Demuru Francesco
693 rue du Dr Henri Vanuxeem
59850 Nieppe

BON D'INTERVENTION 4833

Le 11/04/2023 à Lille

A Lille , le 11/04/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Dargemont - Mauriac 10 (B10)

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 3

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	176.3€
TVA à 5,5%	9.7€
Total TTC	186€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Demuru

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Fardoux Philippe
11 rue des acacias
59790 Ronchin

BON D'INTERVENTION 4834

Le 11/04/2023 à Lille

A Lille , le 11/04/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Jolymec -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 2

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	348.82€
TVA à 5,5%	19.18€
Total TTC	368€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Fardoux

Déclare :

- ☐ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence
- ☐ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus

Fardoux

Melle Bellement Cindy
831 avenue de Dunkerque
59160 Lomme

BON D'INTERVENTION 4835

Le 11/04/2023 à Lille

A Lille , le 11/04/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : ne sais pas -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 2

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5,5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.


Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Melle Bellement

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Baude Hubert
22 rue de Beaumont
59510 Hem

BON D'INTERVENTION 4836

Le 11/04/2023 à Lille

A Lille , le 11/04/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Mcz -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	176.3€
TVA à 5,5%	9.7€
Total TTC	186€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Baude

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Duplouich Jérémy
74 rue du Vieux Bureau
59150 Wattrelos

BON D'INTERVENTION 4837

Le 12/04/2023 à Lille

A Lille, le 12/04/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Ravelli - R70

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	109€
TVA à 5,5%	6€
Total TTC	115€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Moteur vis sens.fin fin de vis

bougie fin de vie

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Duplouich


Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Melle Sauvage Cindy
81 avenue docteur Schweitzer
59810 Lesquin

BON D'INTERVENTION 4838

Le 12/04/2023 à Lille

A Lille, le 12/04/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Mcz - Ego

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5,5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tél : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, Melle Sauvage

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Ancel Geneviève
411 avenue des sorbiers
59553 Cuincy

BON D'INTERVENTION 4839

Le 12/04/2023 à Lille

A Lille, le 12/04/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Dilkamin - Salade 2

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5,5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Ancel

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Deleneuve Jean-Paul
21 rue de la source
59147 Gondecourt

BON D'INTERVENTION 4840

Le 12/04/2023 à Lille

A Lille , le 12/04/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Tectro -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5,5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Deleneuveille

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Melle Van Hauwaert Severine
132 rue Émile Zola
59184 Sainghin-En-Weppes

BON D'INTERVENTION 4841

Le 12/04/2023 à Lille

A Lille, le 12/04/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Opera -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 2

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5,5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.


Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Bougie a changer

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Melle Van Hauwaert


Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Francois
17 rue Neuville
59200 Tourcoing

BON D'INTERVENTION 4842

Le 12/04/2023 à Lille

A Lille, le 12/04/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : X -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 2

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	
Contrôle de combustion et rendement	
Accessoires, vis, lingettes	X
Joint	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5,5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Diagnostic 90 euros

Moteur 160 euros pose 145 euros

305 euros

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Francois

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Bayart Mathieu
126 rue de la malcense
59200 Tourcoing

BON D'INTERVENTION 4843

Le 12/04/2023 à Lille

A Lille , le 12/04/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Mcz - Minta air 8 s1

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	109€
TVA à 5,5%	6€
Total TTC	115€

Mode de règlement : Espèces

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Bayart

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Melle Filippetto Cécilia
46 Bis rue haute
7700 Mouscron

BON D'INTERVENTION 4844

Le 13/04/2023 à Lille

A Lille, le 13/04/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Extraflamme - Nordica

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joint	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5,5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : CB / Visa / Mastercard

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.


Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Melle Filipetto

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus

Document non signé par le client

Mme Helluin Melina
9 rue de l'ancienne brasserie
62141 Evin Malmaison

BON D'INTERVENTION 4845

Le 13/04/2023 à Lille

A Lille , le 13/04/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Amg canadian -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5,5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.


Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Helluin

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Papy Hovart Gilles
193 rue Marceau
59450 Sin-Le-Noble

BON D'INTERVENTION 4846

Le 13/04/2023 à Lille

A Lille , le 13/04/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : poele à granulé FLAME - 9Kw

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	109€
TVA à 5,5%	6€
Total TTC	115€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tél : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Papy Hovart

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Munro Jean luc
64 rue General Leclerc
59120 Loos

BON D'INTERVENTION 4847

Le 14/04/2023 à Lille

A Lille, le 14/04/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Arce - Circle Plus canalisé

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	127.96€
TVA à 5,5%	7.04€
Total TTC	135€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.


Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Munro

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Larcher Marie-christine
67 rue Émile Zola
59135 Bellaing

BON D'INTERVENTION 4848

Le 14/04/2023 à Lille

A Lille , le 14/04/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Edilkamin -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 2

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	109€
TVA à 5,5%	6€
Total TTC	115€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Larcher

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Brisset Maximilien
9 rue du clos des poètes
59220 Wavrechain-Sous-Denain

BON D'INTERVENTION 4849

Le 14/04/2023 à Lille

A Lille, le 14/04/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Tresco - Tbh

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joint	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	109€
TVA à 5,5%	6€
Total TTC	115€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Brisset

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Akinci Amandine
40 rue des hirondelles
59350 Saint-André-Lez-Lille

BON D'INTERVENTION 4850

Le 15/04/2023 à Lille

A Lille, le 15/04/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Palazetti - Diamante acier

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	0€
TVA à 5,5%	0€
Total TTC	0€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Devis moteur 320 euros

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tél : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, Mme Akinci

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Delrue Gregory
115 boulevard de la République
59120 Loos

BON D'INTERVENTION 4851

Le 15/04/2023 à Lille

A Lille, le 15/04/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : X -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5,5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Espèces

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.


Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Delrue

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus

