

20 Rue Raspail
59000 Lille
Tél : 09 54 99 34 54
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

MANNESSIEZ Sophie
13 rue de Lorraine
59390 Lys lez Iannoy

BON D'INTERVENTION 1146

Réalisé par Liberge Olivier

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	
Contrôle de combustion et rendement	
Bistre à neuf	
Bougies d'allumage	
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total	0 euros

Recommandations :

|

* Cette facture tient lieu de certificat de ramonage si l'une des cases suivie d'un * est cochée.

Le représentant de l'entreprise

CONSTAT DES NON CONFORMITES APPARENTES

Risque majeur incendie . intoxication.

Ecart au feu au plafond inexistant. flexible au contact du placo.

Manque les joints sur l'ensemble de l'installation .

Le client

Je soussigné, Mme MANNESSIEZ

Déclare :

☐ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☐ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

20 Rue Raspail

59000 Lille

Tél : 09 54 99 34 54

Email : pge59000@gmail.com

Site : www.pge-services.fr

Signature du représentant de l'entreprise	Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus
--	--