

20 Rue Raspail
59000 Lille
Tél : 09 54 99 34 54
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

Roger
12 a Rue Alberte Lenvin
59234 Fressain

BON D'INTERVENTION 1510

Réalisé par Liberge Olivier

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	
Contrôle de combustion et rendement	X
Bistre à neuf	
Bougies d'allumage	
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total	90 euros

Recommandations :

|

* Cette facture tient lieu de certificat de ramonage si l'une des cases suivie d'un * est cochée.

Le représentant de l'entreprise

CONSTAT DES NON CONFORMITES APPARENTES

Md 90

deplacement cadeaux

Diagnostic :

Capteur encodeur vis sens fin sens signal .

Possibilité de carte mere a changer et et ou moteur vis sens fin avec encodeur a changer .

Preconisation : commencer a changer moteur vis sens fin .

Le client

Je soussigné, M. Roger

Déclare :

[] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

[] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

20 Rue Raspail

59000 Lille

Tél : 09 54 99 34 54

Email : pge59000@gmail.com

Site : www.pge-services.fr

Signature du représentant de l'entreprise	Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus
--	--

