

20 Rue Raspail  
59000 Lille  
Tél : 0954993454  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

Sieye Justine  
174 avenue Desmidt  
59640 Dunkerque

BON D'INTERVENTION 2270

Réalisé par Liberge Olivier

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Bistre à neuf	
Bougies d'allumage	
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
<b>Total</b>	<b>120 euros</b>

**Recommandations :**

|

\* Cette facture tient lieu de certificat de ramonage si l'une des cases suivie d'un \* est cochée.

Le représentant de l'entreprise

CONSTAT DES NON CONFORMITES APPARENTES

Poele pour sone1

Conduit en zone 3

**Le client**

Je soussigné, Melle Sieye

Déclare :

[ ] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

[ ] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.**

Signature du représentant de l'entreprise

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus