

20 Rue Raspail  
59000 Lille  
Tél : 0954993454  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

Melle Vanheule Orane  
27 rue du sequenteau  
59181 Steenwerck

**BON D'INTERVENTION 2419**

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Mcz - Boxtherm70

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Bistre à neuf	
Bougies d'allumage	
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
<b>Total</b>	<b>120 euros</b>

**Recommandations du technicien :**

**Installation jugée conforme : Oui**

Constat des non conformités apparentes :

Fuite d'eau dans cheminée

**Le client**

Je soussigné, Melle Vanheule

Déclare :

☐ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☐ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.**

<b>Signature du représentant de l'entreprise</b>	<b>Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus</b>
--	--

